

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«24» августа 2025 г., 23260061000218949879
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2026 г., 15 час. 30 мин. № 2607/230-23/36-П/ПВП

(дата и время составления предписания)

Краснодарский край Ленинградский район

(место составления предписания)

Предписание

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «06» июля 2026 г., № 2607/230-23/36-П/ПВП, учетный номер проверки 23260061000218949879.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Дежин Владимир Николаевич – начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Ленинградского района по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул им.417 Дивизии кв-п 131

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 2341006937, адрес регистрации юридического лица: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ, СТАНИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 42

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или должностное лицо организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» июля 2026 года, 11 час. 30 мин.

по «31» июля 2026 года, 15 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) предписания)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в нарушение требований п. 4 приложения 4 к Приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их

утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» не представлены документы подтверждающие прохождение обучения лиц замещающих ответственного за пожарную безопасность на время его отсутствия. Место выявления нарушения: Гараж № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обучить лицо которое замещает ответственного за пожарную безопасность на время его отсутствия

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

2.

нарушение требований п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» не проведена работа по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров между гаражами. Место выявления нарушения: Гараж № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

заполнить сквозные отверстия в стенах негорючими материалами

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фотоматериалы

3.

в нарушение требований ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3, приложение № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Место выявления нарушения: Гараж № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

4.

в нарушение требований ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6, таблица 1 свода правил 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в здании гаража отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Место выявления нарушения: Гараж № 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, находящихся в открытом доступе информации о нарушении обязательных требований), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием режимов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(Главный государственный инспектор Ленинградского района
по пожарному надзору) Дежин Владимир Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Дежин Владимир Николаевич - Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Ленинградского района по
пожарному надзору), телефон: 88614570130, e-mail: Leningradsky.ondipr@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписавшего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

дисциплина, представившая по достоверности *Паштетовский ИБ*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, оказывающего с предписанием)

«15» часов «30» минут «31» 07 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00A5F5B8BDF4A718E251CB25CE1070D001
Выдана Дежин Владимир Николаевич
Действителен с 31.03.2026 по 24.06.2027

Подпись

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«24» августа 2025 г., 23260061000219021707
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2026 г., 15 час. 00 мин. № 2607/230-23/37-П/ВВП

(дата и время составления предписания)

Краснодарский край ст. Ленинградская ул. Крестьянская 149 Б

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «06» июля 2026 г., № 2607/230-23/37-П/ВВП, учетный номер проверки 23260061000219021707.

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

1. Дежин Владимир Николаевич – начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Ленинградского района по пожарному надзору)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
(указывается объект контроля в соответствии с подписанием о ходе контроля)

1. край Краснодарский, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул им.417 Дивизии кв-л 131

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 2341006937, адрес регистрации юридического лица: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ, СТАНИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 42

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан или наименование организации, их индивидуальное или наименование юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

с «22» июля 2026 года, 12 час. 00 мин.
по «31» июля 2026 года, 15 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

01 час 30 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в нарушение требований п. 4 приложения 4 к Приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их

утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» не представлены документы подтверждающие прохождение обучение лиц замещающих ответственного за пожарную безопасность на время его отсутствия. Место выявления нарушения: гараж № 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обучить лицо которое замещает ответственного за пожарную безопасность на время его отсутствия

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

2.

в нарушение требований ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3, приложение № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Место выявления нарушения: Гараж № 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

3.

в нарушение требований ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6, таблица 1 Свода правил 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в здании гаража отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Место выявления нарушения: Гараж № 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре


Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

подтверждения устранения выявленного

Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(Главный государственный инспектор Ленинградского района
по пожарному надзору) Дежин Владимир Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Дежин Владимир Николаевич - Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Ленинградского района по пожарному надзору), телефон: 88614570130, e-mail: Leningradsky.ondipr@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Омаришвили, представитель по доверенности Рисишвили И.В.

«15» часов «00» минут «31» 07 2016 г. И.В. Рисишвили
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, отказавшегося от предписания)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«24» августа 2025 г., 23260061000219020669
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» июля 2026 г., 14 час. 30 мин. № 2607/230-23/39-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Краснодарский край ст. Ленинградская ул. Крестьянская 149Б

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «06» июля 2026 г., № 2607/230-23/39-П/ВП, учетный номер проверки 23260061000219020669.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Дежин Владимир Николаевич – начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Ленинградского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей групп инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

1. край Краснодарский, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, ул им.417 Дивизии кв-л 131

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ИНН 2341006937, адрес регистрации юридического лица: 353740, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ, СТАНИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОММУНАЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 42

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера идентификационных, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «22» июля 2026 года, 11 час. 00 мин.

по «31» июля 2026 года, 14 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по выявленным нарушениям)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в нарушение требований п. 4 приложения 4 к Приказу МЧС России от 16 декабря 2024 года № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их

утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» не представлены документы подтверждающие прохождение обучения лиц замещающих ответственного за пожарную безопасность на время его отсутствия. Место выявления нарушения: Гараж № 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2(1) Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документацией.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

обучить лицо которое замещает ответственного за пожарную безопасность на время его отсутствия

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

2.

нарушение требований п. 15 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» не проведена работа по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров между гаражами. Место выявления нарушения: Гараж № 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 15 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

заполнить сквозные отверстия в стенах негорючими материалами

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

фотоматериалы

3.

в нарушение требований ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3, приложение № 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» здание гаража не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. Место выявления нарушения: Гараж № 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

оборудовать здание автоматической пожарной сигнализацией

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

4.

в нарушение требований ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6, таблица 1 Свода правил 3.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» в здании гаража отсутствует система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Место выявления нарушения: Гараж № 13

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 84, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.

Срок устранения нарушения:

03.02.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

оборудовать здание системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

документарное подтверждение

(указывается конкретное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, изложенных в документах, содержащих обязательные требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, документов, которыми является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом немедленной проверки, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(Главный государственный инспектор Ленинградского района
по пожарному надзору) Дежин Владимир Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



Дежин Владимир Николаевич - Начальник ОНД и ПР Ленинградского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Краснодарскому краю (Главный государственный инспектор Ленинградского района по
пожарному надзору), телефон: 88614570130, e-mail: Leningradsky.ondipr@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

ознакомлен, представителем доверенного лица Шихтовский И.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«14» часов «30» минут «31» 07 2026 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих
дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке
<https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

